表4　測定結果(相対濃度表示)

(単位 ： ppm (25℃))

検体管理番号	採取場所	ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	エチルベンゼン	キシレン	スチレン	パラジクロロベンゼン
	種別	アルデヒド類	アルデヒド類	VOC	VOC	VOC	VOC	VOC
	基準値	0.08	0.03	0.07	0.88	0.05	0.05	0.04
	報告下限値	<0.008	<0.003	<0.007	<0.088	<0.005	<0.005	<0.004
CA8709	2階　洋室(北)	0.014	—	<0.007	<0.088	<0.005	<0.005	<0.004
CA8714	2階　洋室(東)	0.016	—	<0.007	<0.088	0.012	0.012	<0.004
	以下余白							